


Jelmagyarázat:

- Csatorna vezeték falban , padlóban
- Csatorna vezeték mennyezet alatt
- Csatornavezeték - nyomott
- Lejtés jelölése
- HL21 Csepptető tölcser
- Visszacsapó szelep
- APS3 Mosógép szifon
- HL810 / HL807  
Párakivezető sapka
- Padlóösszefolyó

Csövek szintlépéseinek jelölése

/ Medium flow direction:



- KPE
- Kemény poli-etilén csővezeték tompa hegesztéssel, vagy elektrofűttinges kötésekkel.

PVC

Tokos műanyag lefolyócső, gumigyűrűs kötésekkel.

A csövek pozíciója minden esetben a végleges padlóvonaltól, előjel nélkül felette, "-" előjellel lefelé mérve vannak megadva.  
A pozíciók, és magasságok a helyszínen pontosítandók.

Kapcsolódó tervek:  
G-K-CS-01...04




Megjegyzés:

- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve harmadik személy részére továbbadni!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki ellenőr és a Tervező által elfogadott és jóváhagyott tervekkel szabad.
- A terv együtt kezelendő a műszaki leírással, költségvetés kiírással, valamint az építész és egyéb szakági tervekkel.
- Tűzszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen záró tűzgátló tömítéssel kell megoldani.
- A tervekől való eltérés csak a Tervező és a Beruházó jóváhagyásával történhet.
- A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
- Minden olyan berendezés kialakítását, színét, megjelenését egyeztetni szükséges a Beruházóval, mely a belső design szerves részévé kell, hogy váljon.
- A kivitelezést a gyártói előírások figyelembevételével kell elvégezni!
- Pontos mérettel nem jelölt szerelvények mérete csőmérettel azonosak.

Csatornázás:

- Az ágvezetékek ejtőjére 45°-os idommal kötni nem szabad!
- A tűzszakasz határon átmenő vezetékeket tűzgátló mandzsettával kell ellátni.
- Az épületen belül vezetett esővíz ejtőket párazáró szigeteléssel kell ellátni.
- A fürdőkád és zuhanytálca szifonok elé EPH-ba kötött érintésvédelmi közdarapot kell helyezni.
- A komfort tereken átteledő vezetékeket akusztikai szigeteléssel kell ellátni.

Ágvezetékek lejtése MSZ-04-134 szerint	
Berendezési tárgy	Lejtés m/m
Falikut	0.025
Zuhany	0.025
WC öblítőtartállyal	0.012
Fürdőkád	0.020
Mosdó	0.020
Mosogató	0.025

01	Első kiadás / First issue		2022.08.22.					
Rev.	Kiadás / Issue		Dátum / Date.					
<div></div>		<div><h1>MIRAL Mérnöki És Szolgáltató Kft.</h1><p><b>Cím:</b> 2600, Vác Fekete út 16. <b>Tel:</b> (06)-30-554-91-16 <b>E-mail:</b> miralkft@digitalvac.hu</p></div>						
Tervezők Designer:	Váry Ottó		Megbízó / Client:	ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 1074 Budapest, Damjanich utca 12.				
			Projekt azonosító/ Project denomination:	Társasház 1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.				
Felelős tervező/ Responsible designer	Páman Márk GT-13-13798		Megnevezés/ Denomination:	Csatornázás Pincei alaprajz				
			Terv típus / Plan typ.	Lépték / Scale	Dátum/ Date	Méret / size	Projekt szám /Project number	Mé/Wp:
Kiviteli terv			1:50	2022.08. 22	A2	2022-T50-Nefelejcs	G-K-CS	01