



Jelmagyarázat:






Csővek szintlépéseinek jelölése
/ Medium flow direction:



A csövek pozíciója minden esetben a végleges padlóvonaltól, előjel nélkül felette, "-" előjellel lefelé mérve vannak megadva.
A pozíciók, és magasságok a helyszínen pontosítandók.

Kapcsolódó tervek:
G-K-L-01...04

- Megjegyzés:
- A terv tartalma a Miral Kft. szellemi tulajdona! Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos másolni, illetve harmadik személy részére továbbadni!
 - Méretek a helyszínen ellenőrizendők! Kivitelezni csak Beruházó, Műszaki ellenőr és a Tervellenőr által elfogadott és jóváhagyott tervekől szabad.
 - A terv együtt kezelendő az építész és egyéb szakági tervekkel.
 - Tűszakasz átlépésekor az áttörés helyreállítását légmentesen záró tűzgátló tömítéssel kell megoldani, valamint a légcsatornába tűtcsappantyút kell beépíteni.
 - A légcsatornát 1,5 méterenként rezgésmentes bilinccsel kell megfogni. Kilengés ellen szükség szerint rögzíteni kell a légcsatornát.
 - A tervekől való eltérés csak a Tervező és a Beruházó jóváhagyásával történhet.
 - A gépészeti áttörések kialakítását és a gépészeti berendezések elhelyezését csak a statikus tervező jóváhagyása után lehet megvalósítani.
 - Minden olyan berendezés kialakítását, színét, megjelenését egyeztetni szükséges a Beruházóval, mely a belső designe szerves részévé kell, hogy váljon.
 - A légcsatornahálózatnak minimum B légfőmőrségi osztályúnak kell lennie.
 - Spiko légcsatorna kapcsoló idomait tömítő szalaggal kell ellátni.
 - Kizárólag szénszűrős konyhai elszívó építhető be.

01	Első kiadás / First issue		2022.08.22.						
Rev.	Kiadás / Issue		Dátum / Date.						
<div></div>		<div><h1>MIRAL Mérnöki És Szolgáltató Kft.</h1><p>Cím: 2600, Vác Fekete út 16. Tel: (06)-30-554-91-16 E-mail: miralkft@digitalvac.hu</p></div>							
Tervezők Designer:	Váry Ottó		Megbízó / Client:	ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 1074 Budapest, Damjanich utca 12.					
			Projekt azonosító/ Project denomination:	Társasház 1078 Budapest, Nefelejcs utca 63.					
Felelős tervező/ Responsible designer	Pauman Márk GT-13-13798		Megnevezés/ Denomination:	Szellőzés Pincei alaprajz					
			Terv típus / Plan typ.	Lépték / Scale	Dátum/ Date	Méret / size	Projekt szám/ Project number	Mé/Wp:	Tervszám/Plannumber:
			Kiviteli terv	1:50	2022.08. 22	A2	2022-T50-Nefejejcs	G-K-L	01